



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 22: Centrales existantes des aménagements à accumulation, classées par cantons

Etat au: 1er janvier 2016

Puissance maximale disponible aux bornes des alternateurs

Production moyenne annuelle escomptée (pompage-turbinage non compris)

Canton	Nombre de centrales par canton	Puissance (MW) (1MW = 1000kW)	Production escomptée (GWh) (1GWh = 1 Mio kWh)		
			Hiver	Eté	Année
Zurich	ZH				
Berne	BE 11	673.96	541.34	1'261.42	1'802.76
Lucerne	LU				
Uri	UR 1	204.66	188.70	194.52	383.22
Schwyz	SZ 1	48.00	40.00	20.00	60.00
Obwald	OW 4	80.76	72.49	85.45	157.94
Nidwald	NW 1	14.44	7.31	24.45	31.76
Glaris	GL 5	386.00	269.60	262.10	531.70
Zoug	ZG				
Fribourg	FR 3	124.32	149.60	238.84	388.44
Soleure	SO				
Bâle-Ville	BS				
Bâle-Campagne	BL				
Schaffhouse	SH				
Appenzell Rh.-Ext.	AR				
Appenzell Rh.-Int.	AI 1	2.50	1.48	6.22	7.70
Saint-Gall	SG 2	88.60	49.23	132.49	181.72
Grisons	GR 22	1'910.38	2'233.32	3'052.39	5'285.71
Argovie	AG				
Thurgovie	TG				
Tessin	TI 11	960.71	1'232.33	1'248.91	2'481.24
Vaud	VD 2	28.93	25.50	11.16	36.65
Valais	VS 19	3'443.13	3'272.07	2'674.34	5'946.41
Neuchâtel	NE				
Genève	GE				
Jura	JU				
Suisse:	83	7'966.40	8'082.95	9'212.29	17'295.24

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- 16 centrales de pompage pur et 0 centrale(s) en construction n'est pas/ne sont pas prise(s) en considération.
- Aménagements internationaux: seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Aménagements intercantonaux: puissance et production escomptée selon les parts de souveraineté cantonales fixées.
- L'emplacement des 83 centrales est déterminant pour leur répartition par cantons.
1 autre(s) centrale(s) est/sont situées à l'étranger.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.